

Информация


Межрайонной прокуратурой выявлены нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе проведенной проверки установлено, что между жителем города и АО «Газпром газораспределения Курск» в лице филиала общества в г. Щигры заключен договор о техническом обслуживании, ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО).

Сотрудниками филиала АО «Газпром газораспределения Курск» в г. Щигры на основании указанного договора были проведены работы по техническому обслуживанию ВДГО данного гражданина. Однако, обязанность по проведению работ с учетом минимального перечня выполняемых работ (оказываемых услуг), установленного действующим законодательством и условиями договора, при осуществлении технического обслуживания ВДГО исполнена ими не была. Так, не были выполнены следующие работы: разборка и смазка кранов; проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка; проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа. Данный факт подтвердился и объяснением слесаря, проводившего работы.

В связи с выявленными нарушениями, в адрес руководителя филиала было внесено представление, по результатам рассмотрение которого лицо, допустившее нарушение, было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Межрайонный прокурор



И.В. Катыхин